

Übersicht: Liste der Geräte, die Sie kontrollieren sollten

Bürobetriebe	Gebäudereinigung	Werkstätten/Baustellen	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung	Laboratorien
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Text- und Datenverarbeitungsgeräte ▶ Diktiergeräte ▶ Tageslichtprojektoren ▶ Tischleuchten ▶ Belegstempelmaschinen ▶ Buchungautomaten ▶ Ventilatoren ▶ Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen ▶ Mobile Kopiergeräte usw. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Staubsauger ▶ Bohrer- und Bürstengeräte ▶ Teppichreinigungsgereäte ▶ Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen usw. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hand- und Baustellenleuchten ▶ Handbohrmaschinen ▶ Winkelschleifer ▶ Band- und Schwingeschleifer ▶ Handkreissägen ▶ Stichsägen ▶ Schweißgeräte ▶ LötKolben ▶ Belüftungsgeräte ▶ Flüssigkeitsstrahler ▶ Mobile Tischkreissägen ▶ Mobile Abrichthobelmaschinen ▶ Späneabsaugungen ▶ Mischmaschinen ▶ Bohrhämmer ▶ Heckenscheren ▶ Häcksler ▶ Rasenmäher ▶ Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen usw. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aufschnittmaschinen ▶ Kaffeeautomaten ▶ Kochplatten ▶ Toaster ▶ Rührgeräte ▶ Warmhaltenwagen/Warmhalteteigeräte ▶ Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen ▶ Elektrische Handgeräte usw. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rotationsverdampfer ▶ Bewegliche Analysegeräte ▶ Heizgeräte ▶ Messgeräte ▶ Netzbetriebene Tischleuchten ▶ Rührgeräte ▶ Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen usw.

Wie oft muss kontrolliert werden?

Was wird geprüft?	Worauf wird geprüft?	Welche Prüffrist gilt?	Wer darf prüfen?
Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	Ordnungsgemäßer Zustand	4 Jahre	Elektrofachkraft
Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel in „Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art (DIN VDE 0100 Gruppe 700)	Ordnungsgemäßer Zustand	1 Jahr	Elektrofachkraft
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	Ordnungsgemäßer Zustand	Richtwert 6 Monate, bei einer Fehlerquote < 2 % kann die Prüffrist auf max. 2 Jahre verlängert werden.	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person